


DETAIL UMÍSTĚNÍ SKŘÍNĚ SS A RE
(budou veř.přístupné, nezaplocené)



POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3+PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- neživé části do 1000V:
 - automatickým odpojením od zdroje, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
 - izolací dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- živé části:
 - polohou, dle PNE 33 0000-1, čl. 3.2.2.1
 - přepážkami nebo kryty, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.3
 - izolací, dle PNE 33 0000 - 1, čl. 3.2.2.4

PROSTORY:

- z hlediska úrazu el. proudem
 - nebezpečné
- podle působení vnějších vlivů
 - VI - venkovní dle PNE 33 00 00-2,

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením výkopových prací musí být zaměřeny a vyznačeny všechny dotčené inž. sítě.
Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním na výkrese.

- TRAFOSTANICE, SLOUP BETONOVÝ I
- STŘEŠNÍK, KOTVA
- KONČENÍ, UZEMNĚNÍ
- PŘÍPOJKOVÁ, SMYČKOVACÍ SKŘÍŇ
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ HOLÝMI VODIČI
- NADZEMNÍ VEDENÍ KEBELEM AYKYz
- PROJEKTOVANÁ CHRÁNIČKA
- SOĚLOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ NN
- DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN
- PROJEKTOVANÉ ZAŘÍZENÍ NN

Vypracoval: Ing. Petr Kocourek		<p>Sídlo: RS Břest Břest 79 Břest 79 768 23 Břest 768 23 Břest tel.: 573 354 505 e-mail: brest@mopre.cz</p>
Zodp. projektant: Václav Hladil		
Stupeň: ÚR (ÚS)		
Místo stavby: k.ú. Březůvky	Kraj: Zlínský	Číslo stavby: 1040015807 Název souboru: 01_situace.dgn Datum: 10.2018 Formát: 1 x A4 Měřítko: Čís. výkresu: 1:500 S-18-2451-04-01
Stavebník: EON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice		
<p>Březůvky, Horková, úprava přípojky NN</p>		
Obsah výkresu:		
<p>SITUAČNÍ PLÁN</p>		